



Poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2013

Pivovarna Laško d.d., ki je koncesionar za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, se zaveda, da je temeljna naloga koncesionarja nemoteno in varno zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode vsem uporabnikom vodovodnega sistema.

V lanskem letu smo v vodovodnih omrežjih Občine Laško distribuirali 1.221.122 m³. Vso količino vode pridobimo v 64 zajetjih, njihova skupna izdatnost pa je cca. 105 L/s. Distribucija vode se vrši preko 66 vodohranov, 28 črpališč, 225 revizijskih jaškov v skupni dolžini 340 km cevovodov. V sistemu je vgrajenih tudi 170 hidrantov, ki služijo za zagotavljanju požarne varnosti.

V letu 2013 je bilo v sklopu internega monitoringa, ki ga izvaja laboratorij Kontrole kakovosti Pivovarna Laško d.d. in Zavod za zdravstveno varstvo Celje (od leta 2014 dalje Nacionalni laboratorij za okolje, zdravje in hrano), ter v sklopu državnega monitoringa pitnih vod vzorčenih 1059 vzorcev pri uporabnikih pitne vode. Analitske metode in kriteriji po katerih se vzorci pregledajo so določeni s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS št. 19/04, 35/04, 26/09, 92/06 in 25/09). Pri pregledu je bilo določeno, da je bilo 5,3 % preglednih vzorcev neustreznih. V večini primerov neustrezni rezultati nimajo večjega zdravstvenega pomena razen pri vzorcih, ki smo jih vzorčili na vodovodnem sistemu Jurklošter, kjer smo zaradi mikrobiološke neustreznosti pitne vode izdali tudi obvestila o prekuhanju vode (dne 02.04.2013 in dne 09.08.2013). Vzrok za mikrobiološko neustrezno pitno vodo je bil v neurejenem zaledju zajetja in vodohrana Jurklošter, kar je predstavljalo težavo predvsem pri neugodnih vremenskih razmerah (suša, močno deževje). Z investicijo Občine Laško in delnega vložka Pivovarne Laško d.d. se je v mesecu novembru 2013 zaključila sanacija zaledja zajetja in izgradnja novega vodohrana Jurklošter z vso potrebno regulacijo.

Z vidika zagotavljanja varnosti pitne vode smo kot upravljavec vodnih virov v letu 2013 uspešno naredili presojo ustreznosti sistema po načelih HACCP in tako podaljšali veljavnost certifikata za upravljanje z vodnimi viri in sistemom vodovoda Laško (datum veljavnosti certifikata je 16.11.2014).

Z rednim in strokovnim nadzorom zdravstvene ustreznosti pitne vode ter z ustreznim in konstantnim vzdrževanjem ter vlaganjem v sistem bomo tudi v bodoče kot koncesionar dvanajstih vodovodnih omrežjih Občine Laško skušali zagotavljati visok nivo javne infrastrukture vodovoda, s čimer pa lahko posledično dosežemo kakovostno, varno in ustrezno pitno vodo.

Pivovarna Laško d.d.
Koncesionar za izvajanje gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo v
Občini Laško



PIVOVARNA LAŠKO, d.d., TRUBARJEVA 28, 3270 LAŠKO, SLOVENIJA. TELEFON: (03) 734 80 00, TELEFAKS: (03) 573 18 17, E-MAIL: INFO@PIVO-LASKO.SI, WWW.PIVO-LASKO.SI
FIRMA REGISTRIRANA PRI OKROŽNEM SODIŠČU V CELJU, ŠT. VL.: 1-00171-00. OSNOVNI KAPITAL: 36.503.304,96 EUR, PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA: dr. PETER GROZNIK
TRANSAKCIJSKI RAČUN: BANKA CELJE, SI56 0600 0000 1199 122. DAVČNA ŠTEVILKA: 90355580, MATIČNA ŠTEVILKA: 5049318