

Dostopovna omrežja, Operativa
TKO vzhodna Slovenija
Lava 1, 3000 Celje

gigant2moxaleg
10 01



TelekomSlovenije



09292021102200790

Razvojni center PLANIRANJE CELJE, d.o.o.	
Datum prejema:	Prejemnik:
28. 10. 2021	RR

**RAZVOJNI CENTER PLANIRANJE
D.O.O. CELJE
ULICA XIV. DIVIZIJE 14**

Številka: 101024 - CE/5493-LM

Vaš znak: RR-RC-S 13/21 - 11/13

Datum: 22.10.2021

3000 CELJE

**Zadeva: Smernice, pogoji k SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM
OPPN ZA INFRASTRUKTURO RIMSKE TOPLICE -
IZVENNIVOJSKO KRIŽANJE REGIONALNE CESTE R3-
680/1223 IN ŽELEZNIŠKE PROGE V RIMSKIH TOPLICAH
IN UMETITEV NOVEGA MOSTU ČEZ SAVINJO**

Na podlagi: 30., 34., 47., 51., 58., 61. in 70. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt, ZPNačrt-A (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 9., 10., 12., 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma Slovenije št. 3/04), ter vloge vlagatelja vam izdajamo smernice, pogoje k SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM OPPN ZA INFRASTRUKTURO RIMSKE TOPLICE - IZVENNIVOJSKO KRIŽANJE REGIONALNE CESTE R3-680/1223 IN ŽELEZNIŠKE PROGE V RIMSKIH TOPLICAH IN UMETITEV NOVEGA MOSTU ČEZ SAVINJO.

Dolvodno se naj v mostni konstrukciji novega mostu v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d. predvidi vgradnjo PVC cevi premera 125 mm in pomožne kabelske jaške za potrebe Telekoma Slovenije d.d. in zaščito obstoječega kabelskega omrežja.

Investitor mora pri gradnji infrastrukture upoštevati peti odstavek 10. člena ZEKom-1 in pri gradnji infrastrukture vanjo položiti dovolj zmogljivo prazno kabelsko kanalizacijo za zagotavljanje elektronskega komunikacijskega omrežja.

Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati trase obstoječega TK omrežja Telekom Slovenije. Trase obstoječih naročniških telekomunikacijskih kablov se določijo z zakoličbo.

Glede na pozidavo oz. komunalno ureditev jih je potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti, kar se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d..

S projektom je potrebno predvideti novo telekomunikacijsko omrežje in v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d. možnost priključitve na obstoječe. V telekomunikacijskih kabelskih cevih in jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav brez soglasja Telekom Slovenije d.d..

Za trase novih telekomunikacijskih vodov kateri bodo omogočali tudi sprejem, televizijskih programov v klasični in HD kakovosti, dostopa do interneta, klasične in IP telefonije tudi izgradnjo najetih, privatnih in informacijsko - komunikacijsko - tehnoloških omrežij (varnostne kamere, daljinski nadzor...), naj se predvidi kabelska kanalizacija s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm s pomožnimi jaški in stebrički ter PE-HD cevmi premera 50 mm..

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.:

- Robert Žolnir, tel.: 03 428 3203, e-pošta: robert.zolnir@telekom.si

Lep pozdrav!



Postopek vodil:
Ludvik Miklavc



Vodja TKO vzhodna
Slovenija:
Boris Cajnko

V vednost: naslov, arhiv

