



LEGENDA:

-  predv. svetilke LSL60 (GRAH Automotive), na ločnih kand.
h = 9m ravno steklo (pozitivna logika) 4200K (nač.11-BD/1-225JR)
-  obst. svetilke LSL60 (GRAH Automotive), na ločnih kand.
h = 9m ravno steklo (pozitivna logika) 4200K
-  predv. svetilke CIVIC 1 A/A 150W HIDE CL2 2800K (THORN), z utripalcem IVS FLASH NODE 6W 2*3LED GRY na NOVEM kandelabru h = 5m
-  predv. MKJ - montažni kabelski jašek dim. 0.6x0.6x0.6m (pohodni pokrov 3,5t) - (19 kom)
-  predv. kabel za javno razsvetljavo E-AY2Y-J 4x16+1,5 0,6/1kV v PC cevi + ozemljitev FeZn 25x4 izven cevi

OPOMBE:

V bližnji svetilk C1 in A0 poteka SN kablovod - obvezna zakoličba!!
Temelji in kandelabri izdelani za III vetrovno cono, (kandelabri morajo biti skladni s tipizacijo opreme na predvidenem območju in morajo ustrezati tudi zahtevam standarda SIST EN40).
Paralelno ob vseh kablh položiti ozemljitev poc. valjanec 25x4 mm (izven cevi).

sprememba		opis spremembe		datum	podpis
naročnik/investitor:		 Občina Laško Mestna ulica 2 3270 LAŠKO		cesta/lokacija: LAŠKO cesta: G1-5 / 0328 Celje (Polule) - Laško	
vodilni projektant:		VIZURA - VITEZ D.O.O. JENKOVA 24 3000 CELJE		odsek/ objekt: PREHOD ZA PEŠCE	
projektant načrta:		 DOB inženiring družba za projektiranje in nadzor		vrsta projekta: PZI	št. projekta: 113/13
odg. vodja proj.:		D. VITEZ udig		št. načrta: 13-BD/1-333	datum: december 2013
odg. projektant:		B. DOBERŠEK udie		vrsta načrta: 4. Načrt električnih inštalacij 4.1 Načrt Javne razsvetljave	št. lista: 2.
izdelal:				vsebina/ naslov risbe: SITUACIJA SVETILK IN KABLOV	
št. odseka:		arh. št.:		merilo: M=1: 500	številka DN:
faza/objekt:		0328		šifra risbe:	
004.2130				prostor za črtno kodo:	