
MEJA OBDELAVE
II. faza
Obst. svetilki na fasadi se zamenjata
Inštalacija se ohrani
Dodatna svetilka
Obstoječ izvod JR
iz TP Občina
se ohrani
S1
S2
S3
S4
S5
MEJA OBDELAVE
II. faza
I. faza
Obstoječa JR
napajana iz
TP Občina
Obstoječa JR napajana
iz JR razvoda Pivovarne
Obstoječ razdelilnik
za JR
PS RO JR
PIVOVARNA
Obstoječa JR
napajana iz JR
razvoda Pivovarne
Obstoječa JR
napajana PS RO JR
Dodatna svetilka
Svetilka se zamenja
(mora biti enaka kot S4),
kandelaber se ohrani
MEJA OBDELAVE
I. faza

OBSTOJEČE – ELEKTRO NN NADZEMNI KABEL
OBSTOJEČE – ELEKTRO SN KABEL
OBSTOJEČE – CATV PODZEMNI KABEL
NOVO – CATV – PREDVIDENA CEV ZA OPTIKO MAPITEL fi 110 mm
(cevi med jaški)
OBSTOJEČE – PLIN 350 mbar
OBSTOJEČE – PLIN hišni priključki
OBSTOJEČE – TK kanalizacija
NOVO – TK kanalizacija– PREDVIDENA CEV fi 110 mm
OBSTOJEČE – TK zemeljski kabl
OBSTOJEČE – zaščitna cev TK
OBSTOJEČE – VODOVOD
NOVO – VODOVOD
FEKALNA KANALIZACIJA po projektu
RC PLAN M št.026/13, september 2013
OBSTOJEČE – METEORNA KANALIZACIJA (podatki upravljalca)
OBSTOJEČA KANALIZACIJA (interni vris)
NOVO – METEORNA KANALIZACIJA

S1 Obstoječa Fluo svetilka na kandelabru – se zamenja z novo tipa
kot npr. Modern, SM1p–L, 1x25W (35W), IP65
Vezana na obstoječ izvod JR iz TP Občina
Predvidena je zamenjava kandelabra in svetilke z minimalno prestavitvijo stojnega mesta
(se prestavi iz pločnika v zelenico)

S2 Obstoječa LED svetilka na fasadi – se zamenja z novo
tipa kot npr. Modern, SM1p–L, 1x25W (35W), IP65
Vezana na obstoječ izvod JR iz TP Občina
Svetilka vključno z kandelabrom se zamenja, napajalni kabel se ohrani

S3 Obstoječa LED svetilka na kandelabru – se ohrani
Vezana na obstoječ izvod interne inštalacije pivovarne (ni priključena na JR)

S4 Obstoječa LED svetilka na kandelabru – se ohrani
Vezana na obstoječ »Izvod cesta v Lahomšek« iz obst. omare PS–RO JR (pri pivovarni)

S5 Obstoječa Fluo svetilka na kandelabru – se zamenja z novo tipa kot npr. LSL 30, 1x49W, IP66
Vezana na obstoječ »Izvod cesta v Lahomšek« iz obst. omare PS–RO JR (pri pivovarni)
Svetilka se zamenja, napajalni kabel in kandelaber se ohranita (ena svetilka + kandelaber dodatno)

Pred realizacijo projekt primerjati z dejanskim stanjem na objektu, ter morebitne spremembe realizirati v soglasju s projektantom.

ŠTEV.	DATUM	OPIS SPREMEMBE

PROJEKTANT
ELTIPLAN
ELTIPLAN, projektiranje, inženiring in storitve, d.o.o.
PE Biro: Ul. Heroja Staneta 1b, Žalec | Sedež: Podkraj 29, Žalec
t: 03 156 27 11 | w: www.eltiplan.si | e: info@eltiplan.si

INVESTITOR
OBČINA LAŠKO
MESTNA ULICA 2
3270 LAŠKO

MERILO: 1:500
ŠTEVILKA PROJEKTA: 030/16
NAZIV OBJEKTA: UREDITEV TRUBARJEVE ULICE
VRSTA PROJEKTA: PZI
ŠTEVILKA NAČRTA: 193/2017–E
VRSTA NAČRTA: NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN EL. OPREME
ŠTEVILKA MAPE: 4
VSEBINA: PREGLEDNA SITUACIJA
DISPOZICIJA SVETILK JR

IDEN.ŠT.	ODGOVORNI PROJEKTANT	PODPIS	DATUM PODPISA
E–2033	DAMJAN JEZERNIK d.i.e.		

IDEN.ŠT.	PROJEKTANT / OBDELOVALEC	PODPIS	DATUM PODPISA
E–2033	DAMJAN JEZERNIK d.i.e.		

DATUM IZDELAVE: MAREC 2017
ŠTEVILKA RISBE: 1
List št. 1 od 1 listov

NAČRTI SO LAST PROJEKTANTA IN JIH NI DOVOLJENO POŠILJATI TRETJIM OSEBAM. NAČRTI VELJAJO LE ZA PREDMETEN OBJEKT IN NAMEN ZA KATEREGA SO IZDELANE