



Križanje tel. kabla in vodovoda – kabel pod vodovodom



Križanje tel. kabla in vodovoda – kabel nad vodovodom



Brez zaščitne cevi za kabel
 $d \geq 50\text{cm}$ za magistralne cevovode
 $d \geq 30\text{cm}$ za priključne cevovode

Z zaščitno cevjo za kabel
 $d < 50\text{cm}$ za magistralne cevovode
 $d < 30\text{cm}$ za priključne cevovode

Projektant: OPTIMUS INŽENIRING d.o.o.	Investitor: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško		
Objekt: Vodovod Rečica 1 faza in rekonstrukcija transportnega voda	Vrsta dokumentacije: PZI	Št. načrta: 15-2017	Št. projekta: 15-2017
	Križanje vodovoda z telekom kablom		list: 9.0