



 PREZRAČEVALNI KANALI DOVOD  
 PREZRAČEVALNI KANALI ODVOD  
 PREZRAČEVALNI KANALI  
 PRIREZANA VRATA 2 cm OZ.  
 REŠETKA V VRATIH 325x125

Št. spremembe:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:
<b>Izdelovalec:</b>			
<div style="text-align: center;">  <p>PRIZIVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING d.o.o. Novo mesto, Dolž, Lipnica 8</p> </div>			
I.ZS 1029			
<b>Investitor:</b>	OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO		
<b>Naziv objekta:</b>	PRIZIDAVA VRTCA RIMSKE TOPLICE IN REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA		
<b>Vrsta naročila:</b>	TEHNIČNI PRIKAZ STROJNH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME		
<b>Vsebinske risbe:</b>	TLORIS PRITLIČNIA PREZRAČEVANJE		
<b>Ime in priimek</b>	<b>Id. št. IZS</b>	<b>Podpis</b>	
Vodja projekta <b>JOŽE CUGELJ, u.d.i.a.</b>	ZAPS 1516		
Odgovorni projektant: <b>JOŽE KOBE, inž. stroj.</b>	S-9016		
<b>Sodelavec:</b>	<b>MIRAN KORAČIN</b>		
<b>Datum:</b>	<b>Merilo:</b>	<b>Št. projekta:</b>	<b>Št. noštra:</b>
APRIL 2017	1:50 PZI	39/2018	219221 4.3

- PREHODE CEVI PRI DILATACIJAH IN PREHODI V ZAŠČITI CEVI, USTREZNO ZATESNITI
- VERTIKALNE PREZRAČEVALNE TULJAVE
- ODDUHE IN OSTALE INŠTALACIJSKE CEVI
- PRILAGODITI LESENI KONSTRUKCIJI STREHE !
- PRI PREHODIH ČEZ POŽARNE SEKTORJE
- PREBEOJE ZA CEVI IN KANALE
- PROTIPOŽARNO ZATESNITI !
- PRI MONTAJI MATERIALOV IN NAPRAV STR. INŠTALACIJ
- OBVEZNO UPOŠTEVATI NAVODILA PROIZVAJALCA
- TOČNO POZICIJO ZUNANJIH ODVODOV IN DOVODOV
- DOLOCI TI NA LICU MESTA
- VSE STROPNE NAPRAVE SE
- PRILAGODIJO VISEČEMU STROPU !