V JAŠEK JAVNE KANALIZACIJE — ø160

FEKALNA KANALIZACIJA:
V obstoječi javni jašek. Hišni priključek se prilagodi obstoječim višinam jaška na javnem kanalu in višinam ter padcem obstoječe cevi, ki mora biti vedno višje kot javni kanal.

OPOMBA:
Navezava na javno kanalizacijo podano v prikazu komunalne infrastrukture v vodilnem načrtu PZI, po potrebi določiti na mestu same izvedbe s predhodnim posvetom z upravljalcem

OPOMBA:
TOČNO POZICIJO ZUNANJE ENOTE DOLOČITI NA LICU MESTA

ZUNANJA ENOTA NAMEŠČENA NA STENI
TOPLOTNA ČRPALKA TOSHIBA INVERTER
RAS-5M34GAV-E
Qh=10 kW, Qg=12 kW
Pe=2,92 kW/ 240 V
(VxŠxG) 890x900x380

IZVEDBA PREBOJEV TALNE PLOŠČE
(kanalizacija)



VHOD
VS1
170/250
TALNI PREDPRAŽNIK "mokra čistilna" 115/80
P1 VETROLOV ### m²
prilagoditev strehe
pretvavljena odtoč na verskala
odtoč na verskala se odstrani

P17 PRALNICA 2,80 m2
ODTOK KONDENZA ø32 PRIKLJUČENO NA OBST. KANALIZACIJO
ODTOK KONDENZA PRIKLJUČENO NA KANALIZACIJO PREKO SIFONA S KROGLIČNO ZAPORO
P16 IGRALNICA 4 48,30 m2
P13 HODNIK / GARDEROBA 34,40 m2
R9N

SPREMEMBA V VEČNAMENSKI PROSTOR
–DOVOD TOPLE IN HLADNE VODE IZ OBSTOJEČEGA SISTEMA V KOTLOVNICI TOČNO POZICIJO PRIKLOPA DOLOČITI NA LICU MESTA !

OBSTOJEČI VRTEC

POD STROPOM ALI V PODSTREŠJU V SLOJU IZOLACIJE HV,TV DN20 C DN15
186/226 NS1
POD STROPOM
V ZAŠČITNI CEVI
POD STROPOM ALI V PODSTREŠJU V SLOJU IZOLACIJE

P21 SANITARIJE 6,00 m2
P20 SANITARIJE 4,20 m2
P18 SHRAMBA 10,00 m2
STRME LESENE MONTAŽNE STOPNICE
P23 SANITARIJE IGRALNICA 14,80 m2
P19 SHRAMBA 5,30 m2
PRILAGODITEV OGRAJE
PRILAGODITEV OGRAJE
KOMBI PLOŠČA NA STROPU 8 CM

P2 GARDEROBA ##### m²

ETAŽNARNA CEV PVC ø75 IZ TEMELJNE KANALIZACIJE V ZAŠČITNI CEVI ø125 USTREZNO ZATESNJENO
POD STROPOM
ODTOK KONDENZA ø32 PRIKLJUČENO NA KANALIZACIJO PREKO SIFONA S KROGLIČNO ZAPORO

2. starostno obdobje
P3 IGRALNICA 1 ##### m²
ODTOK KONDENZA ø32 POD STROPOM
ETAŽNARNA CEV PVC ø75 IZ TEMELJNE KANALIZACIJE V ZAŠČITNI CEVI ø125 USTREZNO ZATESNJENO
ETAŽNARNA CEV PVC ø110 IZ TEMELJNE KANALIZACIJE V ZAŠČITNI CEVI ø160 USTREZNO ZATESNJENO

P4 SANITARIJE ##### m²
HV,TV DN15 C DN15
HV,TV DN20 C DN15
T-S
R.J.
ø50
ø110
ø125
ø75

PRILAGODITI STROPU IN RASVETLJAVI NOTRANJA ENOTA TOSHIBA RAS-M16SMUV-E
Qh=l 5,5 kW Qg= l6,5 kW Pe=60 W/ 240 V (VxŠxG) 268x575x575
548/260 SS1 P=0

P3.1. TERASA ##### m²
ODDUŠNA CEV ø110 NAD STREHO PREKO STREŠNEGA NASTAVKA
140/140 P=120 O3

2. starostno obdobje
P5 IGRALNICA 1 ##### m²
P6 DODATNI PROSTOR ZA IGRO ##### m²
ODTOK KONDENZA IZ HLADILNIH ENOT PRIKLJUČENO NA KANALIZACIJO PREKO SIFONA S KROGLIČNO ZAPORO
ODTOK KONDENZA IZ STROPNIH HLADILNIH ENOT PRIKLJUČENO NA KANALIZACIJO PREKO SIFONA S KROGLIČNO ZAPORO
NOTRANJA ENOTA TOSHIBA RAS-M10SKV-E Qh= 2,2 kW Qg= 2,2 kW Pe=30 W/ 240 V (VxŠxG) 250x740x550
Bluetooth
PRILAGODITI STROPU IN RASVETLJAVI NOTRANJA ENOTA TOSHIBA RAS-M16SMUV-E Qh= 5,5 kW Qg= 6,5 kW Pe=60 W/ 240 V (VxŠxG) 268x575x575

P5.1 TERASA ##### m²
548/260 SS1 P=0

200/200 P=60 O3
140/200 P=60 O2
140/200 P=60 O2

LEGENDA:
- HV HLADNA VODA
- TV TOPLA VODA
- C CIRKULACIJA
- KANALIZACIJA
- TEMELJNA KANALIZACIJA
- CEVI HLAJENJA
- gasilnik na prah ABC 9EG

OPOMBA:
–PREHODE CEVI PRI DILATACIJAH IN PREBOJIH VODITI V ZAŠČITNI CEVI, USTREZNO ZATESNITI
–VERTIKALNE PREZRAČEVALNE TULJAVE ODDUHE IN OSTALE INŠTALACIJSKE CEVI PRILAGODITI LESENI KONSTRUKCIJI STREHE !
–PRI MONTAŽI MATERIALOV IN NAPRAV STR. INŠTALACIJ OBVEZNO UPOŠTEVATI NAVODILA PROIZVAJALCA
–DOVOD TOPLE IN HLADNE VODE IZ OBSTOJEČEGA SISTEMA V KOTLOVNICI TOČNO POZICIJO PRIKLOPA DOLOČITI NA LICU MESTA !
–TEMELJNA KANALIZACIJA OBDELANA V PROJ. ARH.

Št. spremembe:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Izdelovalec:
IZS 1029
TECO
PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING d.o.o. Novo mesto, Dolž, Lipnica 8

Investitor:	OBČINA LAŠKO, MESTNA ULICA 2, 3270 LAŠKO
Naziv objekta:	PRIZIDAVA VRTCA RIMSKE TOPLICE IN REKONSTRUKCIJA DELA OBJEKTA
Vrsta načrta:	TEHNIČNI PRIKAZ STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME
Vsebina risbe:	TLORIS PRITLIČJA VODOVOD, KANALIZACIJA, HLAJENJE

	Ime in priimek	Id. št. IZS	Podpis
Vodja projekta	JOŽE CUGELJ, u.d.i.a.	ZAPS 1516	
Odgovorni projektant:	JOŽE KOBE, inž. stroj.	S-9016	
Sodelovec:	MIRAN KORAČIN		

Datum:	Merilo:	Vrsta projekta:	Št. projekta.:	Št. načrta:	Št. risbe:
APRIL 2019	1:50	PZI	39/2018	219221	4.1