komunalni-kanal K4.0
M:1:1000/100



Oznaka jaška	Razdalja	Kote terena	Kote nivelete	Globina nivelete	Stacionaža
obst.ČRP		216.10			0+000.0
lom1		216.11			0+004.1
lom2		216.14			0+009.8
lom3		216.00			0+017.6
lom4		219.14			0+098.5
Č3	20.79	219.33	218.05	1.28	0+101.5
J1	11.49	221.50	219.14	2.36	0+122.3
J2	17.38	222.23	219.71 / 220.67	2.52	0+133.7
J3	18.29	225.34	222.32 / 223.96	3.02	0+151.0
J4	17.05	228.85	225.79 / 227.21	3.06	0+169.2
J5	15.06	231.30	228.57 / 229.67	2.73	0+186.2
J6	15.06	233.50	231.05 / 232.05	2.45	0+201.2
J7	9.67	235.74	233.47	2.27	0+216.2
lom	13.76	237.13	234.45	2.68	0+225.9
J8	37.17	239.10	235.81 / 237.62	3.29	0+239.5
J9	40.74	244.07	240.95 / 242.10	3.12	0+276.6
J10	11.99	247.67	245.24	2.43	0+317.2
J11	16.85	247.61	245.36	2.25	0+329.2
J12	30.47	248.15	245.53	2.62	0+346.0
J13	10.97	249.25	246.69	2.56	0+376.5
J14	50.08	249.72	247.10	2.61	0+387.4
J15	19.28	253.72	251.72	2.00	0+437.3
J16	22.10	255.53	253.50	2.03	0+456.5
J17	21.01	256.86	253.85	3.01	0+478.6
J17a	18.58	256.39	254.16	2.23	0+499.6
J18	35.57	256.68	254.44	2.24	0+518.2
J19	23.07	258.16	256.13	2.03	0+553.7
J20a	12.14	260.15	258.04	2.11	0+576.7
J20	26.32	261.29	259.00	2.30	0+588.8
J21	44.00	262.00	259.79	2.21	0+615.1
J22	13.45	263.29	261.02	2.27	0+659.1
J23	19.57	263.57	261.40	2.17	0+672.6
J24	52.45	263.55	261.60	1.95	0+692.1
J25	13.81	264.24	262.15	2.09	0+744.6
J26	28.01	264.92	262.30	2.62	0+758.4
J27	17.19	267.00	264.95 / 265.91	2.05	0+786.3
J28		268.85	267.20	1.65	0+803.4

Material/profil/dolžina cevi: PP DN 250mm-SN12, l=803.41m

Padec	
Č3 – J2	i=50.00‰
J2 – J3	i=90.00‰
J3 – J4	i=100.00‰
J4 – J5	i=80.00‰
J5 – J6	i=91.92‰
J6 – J7	i=95.00‰
J7 – J8	i=100.00‰
J8 – J9	i=90.00‰
J9 – J10	i=77.46‰
J10 – J12	i=10.00‰
J12 – J14	i=38.00‰
J14 – J16	i=92.59‰
J16 – J17	i=15.72‰
J17 – J18	i=15.00‰
J18 – J19	i=47.45‰
J19 – J20	i=85.00‰
J20 – J21	i=27.00‰
J21 – J23	i=28.00‰
J23 – J26	i=10.50‰
J26 – J27	i=95.00‰
J27 – J28	i=75.00‰

datum	opis spremembe

Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.

izdelovalec projektne dokumentacije: Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o., Teharska cesta 40, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

IZS 1023

objekt: Izgradnja vodovodnega omrežja (Rimske Toplice - Laško) in kanalizacije Strmca - Udmat, 1.faza

del objekta: Kanalizacija Strmca (aglomeracija ID 8550)

investitor: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško

odgovorni vodja projekta: MATIJA JURKO, univ.dipl.inž.VKI
identifikacijska številka: G-3745
podpis: [signature]
datum: julij 2020

odgovorni projektant: MATIJA JURKO, univ.dipl.inž.VKI
identifikacijska številka: G-3745
podpis: [signature]
datum: julij 2020

načrt: 2/ gradbeni načrt
vrsta projekta/faza: PZI
projektant: Petra Dorn, g.t.
podpis:
številka projekta: V-1140/2020
številka načrta: V-1140.21/2020
datum spremembe:

št.risbe: 02.01.01
merilo: 1:1000/100
oznaka risbe: VZDOLŽNI PROFIL KANALA K4.0