OP1 390/240
v.p.=100cm

DOVOD
vrtinčni difuzor
IMP Klima
OD-8/K1/Z/S/M/15
vel. 600x24
250m3/h
dp=5Pa

DN200
DN250
DN315

P.2
63.66 m2
TEHNIKA
guma

P.3
24.77 m2
KABINET
guma

P.4
7.02 m2
TEMNA KOMORA
guma

P.5
98.79 m2
LIKOVNA UČILNICA

Prehod zraka preko spodrezanih vrat
Aef=0,035m2

NVP1
2286210+450

IZPUH
prezračevalna rešetka
IMP Klima
AZR-4
vel. 1200x400
2000m3/h
dp=11Pa

ZAJEM
prezračevalna rešetka
IMP Klima
AZR-4
vel. 1200x400
2000m3/h
dp=11Pa

KLIMAT 19

dušilnik zvoka
TROX
MSA200-160-1-PF
360x400x1000

VEAB tip CV31-21-1 ML
+ PULSER REGULACIJA
Pel= 2100W / 230V

ODVOD
prezračevalna rešetka
IMP Klima
AR-3F
vel. 625x325
1000m3/h

NVP1
2540210

NVP2
2287210+450

4x(60+120)+60/166
120+60+120/166
v.p.=80

1
UČILNICA ZA FI., KE., BI., GO.
60,99 m2
±0,00

2
KABINET ZA KEMIJO IN BIOLOGIJO
14,49 m2
±0,00

3
KABINET ZA FIZIKO
23,51 m2
±0,00

4
UČILNICA ZA MATEMATIKO
60,99 m2
±0,00

25
HODNIKI
146,52 m2
±0,00

6
KABINET ZA TEHNIČNI POUK
9,81 m2
±0,00

7
FOTOKOPIRNICA
4,84 m2

±0,00

5
UČILNICA ZA TEHNIČNI POUK
60,99 m2
0

8
UČILNICA ZA LIKOVNI IN GLASBENI POUK
60,99 m2
0

9
KABINET ZA LIKOVNI IN GLASBENI POUK
12,01 m2
0

A

LEGENDA:
PREZRAČEVANJE ZAJEM/DOVOD
PREZRAČEVANJE ODVOD/IZPUH

NEM BIRO, projektiranje in svetovanje d.o.o.
Ferrarska 10, 6000 Koper
tel.: 05 / 631 40 66
fax: 05 / 631 40 67
email: info2@nembiro.si
http://www.nembiro.si
id. št. ID: 2311

objekt	OŠ Rimske Toplice
investitor	Občina Laško Mestna ulica 2, 3270 Laško
del načrta	Prezračevanje - 2FAZA TLORIS PRITLIČJA
vrsta načrta	STROJNE INSTALACIJE
vrsta dokumentacije	PZI
odgovorni projektant	Peter Blažek, univ.dipl.inž.str. id. št. S-0960
sodelavci	Andrej Brozič, elektrotehnik-elektronik
odgovorni vodja projekta	Jože Cugelj, univ.dipl.inž.arh.
spremembe	
št.načrta	41/13
št.projekta	30/2012
merilo	1:100
datum	julij 2013
list	13